

水質検査結果書

整理No.W17-11796-001

八代市日奈久温泉施設 様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県18水第1号
水道法第20条登録検査機関 登録番号第214号

ニチゴ九州株式会社

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

代表取締役 山本 康弘



報告書番号	W17-11796-001	発行年月日	平成 29年 10月 23日
試料受付年月日	平成 29年 10月 12日	試料採取者	ニチゴ九州(株)

試料名	浴槽水		
水の種類	浴槽水		
試料採取年月日	平成 29年 10月 12日	13時 07分	
採水条件	[天候] (前日) 晴 (当日) 晴	[気温] 28.1℃	[水温] 40.0℃
採水場所	東湯 男湯		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100ml	10 未満 —以下余白—	10CFU/100ml 未満

判定	上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
検査機関	ニチゴ九州株式会社
検査責任者	大平 賢治
検査期間	平成 29年 10月 12日 ~ 平成 29年 10月 17日
検査方法	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査
備考	

水質検査結果書

整理No.W17-12786-001

八代市日奈久温泉施設 様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県18水第1号
水道法第20条登録検査機関 登録番号第214号

ニチゴ九州株式会社

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

代表取締役 山本 康弘



報告書番号	W17-12786-001	発行年月日	平成 29年 11月 8日
試料受付年月日	平成 29年 10月 18日	試料採取者	森田 様

試料名	浴槽水	
水の種類	浴槽水	
試料採取年月日	平成 29年 10月 18日	8時 25分
採水条件	[天候] (前日) 晴 (当日) 晴 [気温] 23.0 ℃ [水温] 39.8 ℃	
採水場所	本湯 1階 男湯	

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌群	個/ml	0	1 個/ml以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	0.7	25 mg/l以下
濁度	度	0.1 未満	5 度以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
検査機関	ニチゴ九州株式会社
検査責任者	大平 賢治
検査期間	平成 29年 10月 18日 ~ 平成 29年 10月 23日
検査方法	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査
備考	

水質検査結果書

整理No.W17-12785-001

八代市日奈久温泉施設 様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県18水第1号
 水道法第20条登録検査機関 登録番号第214号

ニチゴ九州株式会社

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

代表取締役 山本 康弘



報告書番号	W17-12785-001	発行年月日	平成 29年 11月 8日
試料受付年月日	平成 29年 10月 18日	試料採取者	森田 様

試料名	浴槽水		
水の種類	浴槽水		
試料採取年月日	平成 29年 10月 18日	8時 05分	
採水条件	[天候] (前日) 晴	(当日) 晴	[気温] 23.0 °C [水温] 40 °C
採水場所	ばんぺい湯 2階 南側露天風呂		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100ml	10 未満 -以下余白-	10CFU/100ml 未満

判定	上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
検査機関	ニチゴ九州株式会社
検査責任者	大平 賢治
検査期間	平成 29年 10月 18日 ~ 平成 29年 10月 30日
検査方法	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査
備考	

水質検査結果書

整理No.W17-12781-001

八代市日奈久温泉施設

様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県18水第1号
 水道法第20条登録検査機関 登録番号第214号

ニチゴ九州株式会社

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
 TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

代表取締役 山本 康弘



報告書番号 W17-12781-001	発行年月日 平成 29年 11月 8日
試料受付年月日 平成 29年 10月 18日	試料採取者 森田 様

試料名	浴槽水		
水の種類	浴槽水		
試料採取年月日	平成 29年 10月 18日	8時 20分	
採水条件	[天候] (前日) 晴	(当日) 晴	[気温] 23.0 ℃ [水温] 40.2 ℃
採水場所	家族湯 八代草		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100ml	10 未満 -以下余白-	10CFU/100ml 未満

判定	上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
検査機関	ニチゴ九州株式会社
検査責任者	大平 賢治
検査期間	平成 29年 10月 18日 ~ 平成 29年 10月 30日
検査方法	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査
備考	

水質検査結果書

整理No.W17-12779-001

八代市日奈久温泉施設 様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県18水第1号
水道法第20条登録検査機関 登録番号第214号

ニチゴー九州株式会社

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

代表取締役 山本 康弘



報告書番号	W17-12779-001	発行年月日	平成 29年 11月 8日
試料受付年月日	平成 29年 10月 18日	試料採取者	森田 様

試料名	浴槽水		
水の種類	浴槽水		
試料採取年月日	平成 29年 10月 18日	8時 15分	
採水条件	[天候] (前日) 晴 (当日) 晴	[気温] 23.0 ℃	[水温] 40.2 ℃
採水場所	家族湯 川蟬		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100ml	10 未満 -以下余白-	10CFU/100ml 未満

判 定	上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
検査機関	ニチゴー九州株式会社
検査責任者	大平 賢治
検査期間	平成 29年 10月 18日 ~ 平成 29年 10月 30日
検査方法	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査
備考	

水質検査結果書

整理No.W17-12777-001

八代市日奈久温泉施設 様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県18水第1号
水道法第20条登録検査機関 登録番号第214号

ニチゴ九州株式会社

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

代表取締役 山本 康弘



報告書番号	W17-12777-001	発行年月日	平成 29年 11月 8日
試料受付年月日	平成 29年 10月 18日	試料採取者	森田 様

試料名	浴槽水		
水の種類	浴槽水		
試料採取年月日	平成 29年 10月 18日	8時 10分	
採水条件	[天候] (前日) 晴	(当日) 晴	[気温] 23.0 ℃ [水温] 40.2 ℃
採水場所	家族湯 桜		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100ml	10 未満 -以下余白-	10CFU/100ml 未満

判定	上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
検査機関	ニチゴ九州株式会社
検査責任者	大平 賢治
検査期間	平成 29年 10月 18日 ~ 平成 29年 10月 30日
検査方法	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査
備考	